

附件 1

2026年云南省职业院校技能大赛承办院校提供的设备和场地信息清单

承办院校 (盖章)	云南能源职业技术学院					
赛道	机电设备安装与运维 组别 (中职、高职组等)					高职
类别	名称	型号	主要技术参数	台套数	设备厂商	备注
电脑硬件	标准PC	HP Pro Tower 288 G9 E PCI	CPU:≥i5;内存:≥16GB;硬盘:≥1T+128GSSD; 显卡: ≥2G独显	1台/队	惠普	
	显示器	HP M27h FHD	21.5英寸及以上	1台/队	惠普	
	电气安装智能装置	/	工作电源:三相五线制AC380V±7%, 50Hz; 额定功率: ≤1.5kW; 装置尺寸: ≤800mm×600mm×2100mm; 提供电源: 动力电源(AC380V) 2个, 照明电源(AC220V) 2个, 控制电源(DC24V) 2个, 接地排2	1台/队	郑州万特	

			个；装置重量：约200kg。			
	新能源计量智能装置	/	工作电源：三相五线制 AC380V±7%，50Hz；额定功率：≤2.5kW；装置尺寸：≤1000mm×600mm×2000mm；计量回路额定电流：≤6A；安全保护告警指示：启动、停止、告警、过载、漏电指示；装置重量：约200kg。	1台/队	郑州万特	
	低压故障排除实训装置	/	工作电源：三相五线制 AC380V±7%，50Hz；额定功率：≤2kW；装置尺寸：≤800mm×600mm×2100mm；安全保护告警指示：启动、停止、告警、过载、漏电指示；装置重量：	1台/队	郑州万特	

			约230kg。			
	数字万用表	胜利 (VC86B)	/	1个/队	/	
	各类线钳	剥线钳/压线钳/偏口钳/绝缘耐压尖嘴钳	剥线钳7寸；压线钳0.14-2.5mm ² ；压线钳0.08-10mm ² ；世达偏口钳（斜口钳）7寸；绝缘耐压尖嘴钳6寸。	1套/队	/	
	各类螺丝刀	十字螺丝刀/一字螺丝刀/	十字螺丝刀2*100绝缘；一字螺丝刀5.5*125绝缘；一字螺丝刀2.5*75mm。	1套/队	/	
	验电笔	/	220V/380V发荧光。	1支/队	/	



技术支持	成立技术支持组，设组长1名、副组长1名，下设若干专业小组。 赛场内的器材、设备符合国家有关安全规定。赛场内提前进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。赛场周围设警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案，除了设置明确标识外，须增加引导人员，并开辟备用通道。设立赛场管理的关键岗位，增加力量，负责不间断的安全巡查，建立安全管理日志。
场地及环境	环境：竞赛场地包含实操竞赛区、答辩区、独立等候区、裁判工作区、技术支持区、物资服务区、医疗保障区等，全程无死角视频监控，采光、通风、供电条件达标，配备应急备用电源。 场地：在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办单位有责任提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的用具。如确有需要，由赛场统一配备、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检。
其他	